



México, Ciudad de México a 29 de Agosto de 2018

Dr. Miguel Jesus Torres Ruiz
Director de Cómputo y Comunicaciones

PRESENTE

INFORME DE COMISIÓN

Nombre: IRINEO GONZALEZ GARCIA
Lugar de Comisión: CIBA TLAXCALA
Periodo: Del 27 al 27 de Agosto del 2018

Objeto de la comisión:

La supervisión del mantenimiento preventivo y/o correctivo, del equipo de aire acondicionado, ubicado en site MDF. Se encontró dañado la bomba de drenado. El servicio es proporcionado por la empresa contratada (PROIME).

- Se desarma el equipo.
- Se detectó bomba de drenado dañado del equipo de aire del MDF.
- Se realizó remplazo de la bomba de drenado de la evaporadora del equipo de aire acondicionado.
- Se realizó limpieza con aire a presión.
- Se aplican químicos FOAM CLEAN al serpentín.
- Se enjuaga el equipo con agua a presión para retirar residuos químicos.
- Se arranca el equipo checando parámetros de funcionamientos (voltaje, amperaje y presión de gas a 55 libras.

Contribuciones:

Con los trabajos realizados en estos equipos contribuimos a mantener la continuidad de los servicios tales como telefonía IP conectividad etc.

Tambien contribuimos a que las condiciones de funcionamiento de estos equipos son y serán las adecuadas respecto a que podrán operar a la temperatura especificada.



Observaciones: Ninguna observación.

Resultados:

Como resultado de los trabajos realizados los equipos quedaran limpios y en buenas condiciones de operación. Sus parámetros de funcionamiento están dentro de los especificados y no presentan ningún problema de funcionamiento.

Conclusiones:

La continuidad de los servicios prestados mediante los equipos instalados en estos sitios depende en gran medida de un ambiente refrigerado adecuadamente, lo cual se logra con el uso de equipos especializados de aire acondicionado y estos a su vez requieren de un mantenimiento adecuado y oportuno.

ATENTAMENTE
"La técnica al servicio de la patria"

IRINEO GONZALEZ GARCIA