



Ciudad de México a 30 de agosto de 2018

Dr. Miguel Jesus Torres Ruiz  
Director de Cómputo y Comunicaciones  
PRESENTE

#### INFORME DE COMISIÓN

**Nombre:** Armando Mata Filio  
**Lugar de Comisión:** CIBA Tlaxcala  
**Periodo:** Del 27 de agosto al 27 de agosto del 2018

#### **Objeto de la comisión.**

Revisión de las condiciones de operación y servicio del tablero eléctrico y tierra física que utiliza el equipo de aire acondicionado ubicado en el SITE, con la finalidad de preservar su buen funcionamiento.

#### **Contribuciones.**

En el tablero eléctrico: Se tomó medición de voltaje y consumo de corriente en las fases, neutro y tierra física encontrándose en condiciones dentro de los parámetros establecidos.

Reapriete de conexiones para evitar falso contacto y calentamientos en las terminales de conexión, limpieza general, el tablero queda en condiciones normales de operación.

En la tierra física: Revisión en cada una de sus conexiones en la placa de cobre notando que se encuentran firmes y sin alteraciones, la medición de la continuidad de los conductores se encuentra en excelentes condiciones de acuerdo a la norma establecida, limpieza general.

Se apoyó en el servicio de mantenimiento preventivo del aire acondicionado del SITE

#### **Observaciones:**

Las instalaciones se encuentran en buen estado, se hace notar que el personal que labora en estas oficinas ha tenido cuidado de conservarlas funcionales.

#### **Resultados.**

Se cumple con el objetivo en virtud que las instalaciones y el equipo de aire acondicionado del SITE están funcionando normalmente, cumpliendo con las funciones para las que fueron programados.

#### **Conclusiones.**

Se cumple con el objetivo de continuar con los equipos funcionales y en buen estado para preservar el servicio para lo cual fue diseñado

ATENTAMENTE

“La técnica al servicio de la patria”

Armando Mata Filio